



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for corrugated metal hose assemblies for natural gas installations according to the standard NBN D51-003.

Le laboratoire de l'ARGB certifie que les flexibles métalliques sont conformes aux exigences belges pour les installations au gaz naturel suivant la norme NBN D51-003.

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de metalenen flexibels conform zijn aan de Belgische eisen voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

Certificate number:

N° du certificat :

3168

Certificaat nummer:

Date of issue:

Date d'édition:

24/01/2005

Datum van aflevering:

Manufacturer:

Fabricant:

Fabrikant:

HACI AYVAZ END. MAM. SAN. VE TIC. A.S.

ATATÜRK SANAYI BÖLGESİ MUSTAFA INAN CAD.NO: 36

34900 HADIMKÖY ISTANBUL TURKIYE

Imported in Belgium by:

Importé en Belgique par :

In België ingevoerd door:

SANUTAL BVBA

Driemastenbaan 37 Bus B

B 2160 Wommelgem

Type:

SANGAS: DN15 - DN20

Scope:

Domaine d'application:

Toepassingsgebied :

Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003

(pressure \leq 100mbar)

Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003

(pression \leq 100mbar)

Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003

(druk \leq 100mbar)

Belgian requirements:

Exigences belges:

Belgische eisen:

Spécification technique ARGB 91/01:

" FLEXIBLES METALLIQUES R_{HT} POUR DES GAZ COMBUSTIBLES

Technische specificatie KVBG 91/01

"Metalen R_{HT} slangen voor brandbare gassen."

Responsible testing gas accessories

Responsable essais accessoires gaz

Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS.